

106年度臺北市公共場所室內空氣品質專案稽查結果

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌	是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格
			ppm	ppm	µg/m ³	ppm	CFU/m ³					
			標準值									
			1000	9.0	75.0	0.08	1500					
1	世界健身俱樂部 南京店	106.02.21~22	1461	*	30	ND<0.02	487	不合格	106.04.30	106.05.09	676	合格
2	世界健身俱樂部 站前店	106.02.21~22	1687	*	20	N.D.(<0.017)	252	不合格	106.04.30	106.05.10	884	合格
3	世界健身俱樂部 西門店	106.02.21~22	2428	*	9	0.02	170	不合格	106.04.30	106.05.08	748	合格
4	世界健身俱樂部 公館店	106.03.02~03	636	*	37	0.04	310	合格	-	-	-	-
5	臺北市立聯合醫 院陽明院區	106.03.01~02	978	0.9	20	0.04	150	合格	-	-	-	-
6	瑞興商業銀行	106.03.02~03	731	*	25	0.04	*	合格	-	-	-	-
7	陽信商業銀行股 份有限公司	106.03.08~09	553	*	40	0.04	*	合格	-	-	-	-
8	世界健身俱樂部 統領店	106.03.08~09	700	*	60	0.04	762	合格	-	-	-	-