

## 108年度秋季臺北市公告列管醫療機構室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO <sub>2</sub>	CO	PM <sub>10</sub>	甲醛	細菌		真菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格	
			ppm	ppm	µg/m <sup>3</sup>	ppm	CFU/m <sup>3</sup>		CFU/m <sup>3</sup>							
			標準值													
			1000	9.0	75.0	0.08	1500		1000							
1	臺北市立聯合醫院-中興院區	108/9/9	815	0.8	16	ND	603	995			合格					
2	臺北市立聯合醫院-和平院區	108/9/9	806	0.6	10	ND	541	88			合格					
3	國軍松山總醫院附設民眾診療服務處	108/9/9	765	0.3	14	0.02	629	711			合格					
4	長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院	108/9/9	765	0.9	10	ND	235	535			合格					
5	臺北市立聯合醫院-婦幼院區	108/9/10	683	0.7	2	ND	18	193			合格					
6	國立臺灣大學醫學院附設醫院	108/9/11	607	0.4	2	ND	566	898			合格					
7	國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院	108/9/11	532	0.4	14	ND	894	2588			超標	原限改至 108.12.20展延 至109.02.20	109.02.26	158	是	
8	台北醫學大學附設醫院	108/9/16	995	0.7	8	0.02	1399	251			合格					
9	三軍總醫院附設民眾診療服務處 (內湖院區、汀州院區)	108/9/17	810	0.6	8	ND	370	611			合格					
10	臺北市立聯合醫院忠孝院區	108/9/17	860	0.4	15	ND	657	364			合格					
11	財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會 事業基金會馬偕紀念醫院	108/10/1	818	0.4	11	0.03	782	1465	326	600	合格					
12	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕 兒童醫院	108/10/1	927	0.6	10	ND	771	959			合格					
13	行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮 民總醫院	108/10/1	725	0.7	14	0.07	294	359			合格					
14	和信治癌中心醫院	108/10/1	768	0.9	18	ND	2740	1475			超標	108.12.20	108.12.19	518	是	

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO <sub>2</sub>	CO	PM <sub>10</sub>	甲醛	細菌		真菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格	
			ppm	ppm	µg/m <sup>3</sup>	ppm	CFU/m <sup>3</sup>		CFU/m <sup>3</sup>							
			標準值													
			1000	9.0	75.0	0.08	1500		1000							
15	臺北市立聯合醫院仁愛院區	108/10/7	938	0.5	26	ND	112	880	977	53	合格					
16	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	108/10/7	874	0.4	19	ND	637	398			合格					
17	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	108/10/7	795	0.5	13	ND	453	747	88	53	合格					
18	臺北市立聯合醫院-松德院區	108/10/8	763	0.4	11	ND	477	706			合格					
19	臺北市立萬芳醫院	108/10/8	892	0.2	20	ND	1424	452			合格					
20	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	108/10/16	724	1.2	16	0.02	217	533			合格					
21	臺北市立聯合醫院-陽明院區	108/10/17	693	0.3	13	0.02	117	211			合格					
22	振興醫療財團法人振興醫院	108/10/21	890	0.4	14	ND	264	76	476	88	合格					
23	國軍北投醫院附設民眾診療服務處	108/10/22	749	0.3	15	ND	535	323			合格					