

109年度秋季臺北市公告列管醫療機構室內空氣品質專案稽查檢測結果

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後是否合格 |
|----|-------------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|---------|--------------------|------|------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | ppm | ppm | μg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75 | 0.08 | 1500 | | | | | | |
| 1 | 和信治癌中心醫院 | 109.09.01~02 | 744 | 0.8 | 35 | 0.06 | 543 | 736 | 合格 | | | | |
| 2 | 三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處 | 109.09.01~02 | 664 | 0.3 | 26 | <0.0087 | 243 | 513 | 合格 | | | | |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | 109.09.03~04 | 522 | 0.9 | 31 | 0.05 | 77 | 241 | 合格 | | | | |
| 4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 109.09.03~04 | 798 | 0.4 | 25 | 0.05 | 344 | 696 | 合格 | | | | |
| 5 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 109.09.07~08 | 849 | 0.9 | 20 | 0.05 | 571 | 1405 | 合格 | | | | |
| 6 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 | 109.09.07~08 | 789 | 0.9 | 29 | 0.05 | 456 | 261 | 合格 | | | | |
| 7 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 109.09.09~10 | 861 | 1.3 | 27 | <0.05 | 669 | 646 | 合格 | | | | |
| 8 | 臺北市立聯合醫院婦幼院區 | 109.09.09~10 | 710 | 1.1 | 24 | 0.06 | 179 | 125 | 合格 | | | | |
| 9 | 臺北市立聯合醫院和平院區 | 109.09.10~11 | 840 | 1.1 | 28 | 0.05 | 270 | 106 | 合格 | | | | |
| 10 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 109.09.09~10 | 706 | 0.5 | 22 | <0.05 | 1359 | 518 | 合格 | | | | |
| 11 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 109.09.10~11 | 935 | 1.1 | 28 | <0.05 | 949 | 583 | 合格 | | | | |
| 12 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | 109.09.10~11 | 817 | 0.8 | 19 | <0.05 | 1258 | 1258 | 合格 | | | | |
| 13 | 臺北市立聯合醫院-松德院區 | 109.09.14~15 | 989 | 0.7 | 18 | 0.06 | 216 | 610 | 合格 | | | | |
| 14 | 臺北醫學大學附設醫院 | 109.09.14~15 | 946 | 0.7 | 26 | 0.06 | 1080 | 2622 | 超標 | 109.11.16 | 109.11.16 | 212 | 合格 |
| 15 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109.09.15~16 | 854 | 0.8 | 26 | <0.05 | 1264 | 1481 | 合格 | | | | |

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後 是否合格 |
|----|------------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|-------|--------------------|------|------|-----------|-----------|------|-------------|
| | | | ppm | ppm | µg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75 | 0.08 | 1500 | | | | | | |
| 16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 | 109.09.15~16 | 588 | 0.5 | 15 | <0.05 | 1110 | 1475 | 合格 | | | | |
| 17 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 109.09.16~17 | 834 | 1.1 | 18 | 0.05 | 477 | 590 | 合格 | | | | |
| 18 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處內湖院區汀洲院區 | 109.09.16~17 | 811 | 0.9 | 27 | 0.03 | 2602 | 1466 | 超標 | 109.11.16 | 109.11.23 | 653 | 合格 |
| 19 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 109.09.17~18 | 688 | 0.7 | 20 | <0.05 | 881 | 828 | 合格 | | | | |
| 20 | 臺北市立聯合醫院-陽明院區 | 109.09.17~18 | 848 | 0.5 | 15 | <0.05 | 306 | 2175 | 超標 | 109.11.16 | 109.11.23 | 323 | 合格 |
| 21 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 109.09.23~24 | 925 | 0.9 | 13 | <0.05 | 452 | 317 | 合格 | | | | |
| 22 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院 | 109.09.21~22 | 763 | 0.5 | 16 | <0.05 | 651 | 299 | 合格 | | | | |
| 23 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 109.09.22~23 | 862 | 0.7 | 10 | <0.05 | 1472 | 241 | 合格 | | | | |