

109年臺北市百貨公司週年慶室內空氣品質稽查專案檢測結果

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	是否合格
				ppm	ppm	μg/m ³	ppm	
				標準值				
				1000	9.0	75.0	0.08	
1	11003020039	微風廣場實業股份有限公司南京東路店	109.10.07~08	729	1.3	11	0.03	合格
2	11003020040	統一阪急百貨公司台北店	109.10.12~13	558	0.5	11	0.03	合格
3	21003020014	三創生活園區	109.10.15~16	766	1.4	18	0.06	合格
4	11003020043	誠品股份有限公司信義旗艦店	109.10.19~20	540	1.3	15	0.03	合格
5	11003020001	新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司A11	109.10.27~28	769	2.1	18	<0.015	合格
6	21003020008	誠品生活西門店	109.10.28~29	746	1.2	17	0.04	合格
7	21003020023	大直美麗新廣場NEW SQUARE	109.10.29~30	650	0.9	23	0.04	合格
8	21003020030	誠品生活武昌店	109.10.29~30	558	0.8	24	0.02	合格
9	21003020001	明曜百貨MINGYAO	109.11.09~10	674	1.3	13	<0.015	合格
10	11003020024	太平洋崇光百貨股份有限公司(忠孝)	109.11.09~10	777	0.7	13	0.02	合格
11	11003020034	京站時尚廣場	109.11.23~24	807	2.7	17	0.03	合格