

110年度臺北市公共場所室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果 (甲醛) ppm	複測後 是否合格	再次限期 改善日期	複測日期	複測結果 (甲醛) ppm	複測後 是否合格
				ppm	ppm	μg/m ³	ppm	CFU/m ³										
				標準值														
				1000	9.0	75.0	0.08	1500										
1	21004020005	特力屋股份有限公司 士林分公司	110.04.06~07	592	0.4	14.0	0.011	*	*	合格								
2	21004020004	特力屋股份有限公司 內湖分公司	110.04.28~29	730	0.9	8.0	0.17	*	*	超標	110.06.30	110.07.01	0.09	超標	110.08.23	110.08.17	0.07	合格