

110年臺北市公告列管百貨公司週年慶室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	是否合格
				ppm	ppm	μg/m ³	ppm	
				標準值				
				1000	9.0	75.0	0.08	
1	11003020043	誠品股份有限公司信義旗艦店	110.10.04~05	748	1.3	15	0.014	合格
2	21003020025	誠品生活松菸店	110.10.04~05	543	0.5	24	0.02	合格
3	21003020014	三創生活園區	110.10.05~06	678	0.5	7	0.02	合格
4	21003020008	誠品生活西門店	110.10.06~07	721	0.7	21	0.016	合格
5	21003020030	誠品生活武昌店	110.10.06~07	637	0.8	13	0.009	合格
6	11003020042	大葉高島屋百貨股份有限公司	110.10.18~19	654	1.0	16	0.012	合格
7	11003020035	美麗華城市發展股份有限公司	110.10.18~19	655	0.9	27	0.009	合格
8	21003020026	誠品生活南西店	110.10.18~19	743	1.0	8	0.014	合格
9	11003020003	新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司	110.10.18~19	710	0.9	16	0.007	合格
10	21003020006	福竣股份有限公司(昇恆昌免稅商店)	110.10.18~19	521	0.4	4	0.011	合格
11	21003020027	微風南山	110.10.20~21	537	0.9	24	0.01	合格
12	11003020040	統一時代百貨台北店	110.10.20~21	639	1.0	18	<0.005	合格
13	11003020033	台北金融大樓股份有限公司	110.10.21~22	535	0.3	10	0.03	合格
14	21003020015	BELLAVITA 寶麗廣場	110.10.21~22	557	0.5	3	0.009	合格
15	21003020002	微風松高	110.10.25~26	570	1.1	21	<0.005	合格
16	21003020009	信義微風	110.10.25~26	615	2.2	14	<0.005	合格
17	21003020013	Global Mall 環球南港車站	110.10.27~28	474	0.6	70	<0.005	合格
18	21003020004	泰群實業股份有限公司(ATT 4FUN)	110.10.27~28	662	1.0	27	0.006	合格
19	11003020036	微風廣場實業股份有限公司微風分公司	110.10.27~28	605	0.6	15	0.009	合格
20	11003020039	微風廣場實業股份有限公司南京東路店	110.10.27~28	620	0.7	10	<0.005	合格

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	是否合格
				ppm	ppm	µg/m ³	ppm	
				標準值				
				1000	9.0	75.0	0.08	
21	21003020024	ATT 4 Recharge	110.10.28~29	579	0.6	23	0.012	合格
22	11003020026	太平洋崇光百貨股份有限公司敦化分公司	110.11.01~02	576	0.9	22	0.014	合格
23	11003020024	太平洋崇光百貨股份有限公司	110.11.03~04	839	1.9	32	0.012	合格
24	11003020025	太平洋崇光百貨股份有限公司復興分公司	110.11.03~04	727	0.5	26	0.009	合格
25	21003020003	CITYLINK南港店	110.11.04~05	535	0.4	3	0.008	合格
26	21003020011	Neo19	110.11.04~05	617	0.8	18	<0.005	合格
27	21003020029	遠東百貨(遠百信義A13)	110.11.08~09	661	1.7	45	0.01	合格
28	11003020001	新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司(A11)	110.11.09~10	602	1.5	17	0.008	合格
29	11003020027	太平洋崇光百貨股份有限公司天母分公司	110.11.10~11	569	0.5	18	0.006	合格
30	21003020012	CITYLINK松山店	110.11.16~17	632	0.7	32	0.013	合格
31	21003020022	CITYLINK內湖店	110.11.16~17	536	0.5	39	0.014	合格
32	11003020038	微風廣場實業股份有限公司臺北車站店	110.11.22~23	601	1.3	41	0.01	合格
33	21003020028	欣欣大眾百貨	110.11.22~23	603	1.3	19	<0.005	合格
34	11003020032	遠企購物中心	110.11.24~25	537	0.8	15	0.014	合格
35	11003020014	遠東百貨股份有限公司台北分公司	110.11.29~30	558	1.1	18	0.012	合格
36	11003020002	新光三越百貨股份有限公司台北站前分公司	110.11.29~30	693	1.2	19	0.009	合格
37	11003020004	新光三越百貨股份有限公司台北天母分公司	110.11.29~30	634	0.6	12	0.02	合格
38	21003020001	明曜百貨MINGYAO	110.12.01~02	675	1.0	18	0.006	合格
39	11003020034	京站時尚廣場	110.12.02~03	766	2.0	29	0.01	合格