

111年度臺北市公告列管醫療機構室內空氣品質專案稽查檢測結果

| 序號 | 管編 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 CO ₂ : ppm 細菌: CFU/m ³ | 複測後 是否合格 | | |
|----|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|--------------|--------------------|------|------|-----------|-----------|---|-------------|--|--|
| | | | | ppm | ppm | µg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | | | |
| | | | | 標準值 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1000 | 9.0 | 75 | 0.08 | 1500 | | | | | | | | |
| 1 | 10301020006 | 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院 | 111.09.05~06 | 1102 | 1.0 | 16 | ND<0.005 | 368 | 450 | 超標 | 111.11.28 | 111.11.21 | 727 (平安樓3F外科診候診區) | 合格 | | |
| 2 | 20302020015 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院 | 111.09.05~06 | 647 | 0.9 | 29 | ND<0.005 | 367 | 137 | 合格 | | | | | | |
| 3 | 20302020012 | 國軍松山總醫院附設民眾診療服務處 | 111.09.12~13 | 864 | 0.6 | 24 | <0.02(0.010) | 1128 | 472 | 合格 | | | | | | |
| 4 | 20302020013 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 111.09.12~13 | 790 | 0.7 | 15 | <0.02(0.007) | 760 | 335 | 合格 | | | | | | |
| 5 | 20302020008 | 和信治癌中心醫院 | 111.09.13~14 | 764 | 0.3 | 26 | <0.02(0.013) | 1143 | 603 | 合格 | | | | | | |
| 6 | 20302020011 | 國軍北投醫院附設民眾診療服務處 | 111.09.13~14 | 836 | 0.2 | 9 | 0.02 | 582 | 490 | 合格 | | | | | | |
| 7 | 10301020003 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 111.09.15~16 | 682 | 0.4 | 13 | <0.02(0.010) | 210 | 155 | 合格 | | | | | | |
| 8 | 20302020010 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 111.09.15~16 | 847 | 0.4 | 38 | 0.04 | 588 | 297 | 合格 | | | | | | |
| 9 | 10301020001 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111.09.19~20 | 1110 | 0.5 | 21 | <0.02(0.010) | 1199 | 641 | 超標 | 111.11.28 | 111.11.07 | 668 (1F內科門診區) | 合格 | | |
| 10 | 20302020014 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院 | 111.09.19~20 | 674 | 0.5 | 19 | <0.02(0.010) | 59 | 451 | 合格 | | | | | | |
| 11 | 20302020001 | 臺北市立聯合醫院中興院區 | 111.09.21~22 | 968 | 0.4 | 9 | ND<0.005 | 295 | 35 | 合格 | | | | | | |
| 12 | 10301020007 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 111.09.22~23 | 895 | 0.7 | 13 | <0.02(0.013) | 373 | 304 | 合格 | | | | | | |
| 13 | 20302020005 | 臺北市立聯合醫院-陽明院區 | 111.09.22~23 | 840 | 0.6 | 26 | 0.02 | 411 | 568 | 合格 | | | | | | |
| 14 | 20302020003 | 臺北市立聯合醫院忠孝院區 | 111.09.22~23 | 770 | 0.3 | 32 | 0.02 | 912 | 877 | 合格 | | | | | | |
| 15 | 10301020002 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處內湖院區 | 111.09.28~29 | 835 | 0.3 | 28 | ND<0.005 | 935 | 1844 | 超標 | 111.11.28 | 111.11.18 | 724 (1F批價區) | 合格 | | |
| 16 | 20302020004 | 臺北市立聯合醫院-松德院區 | 111.09.29~30 | 1107 | 0.1 | 13 | ND<0.005 | 608 | 1943 | 超標 | 111.11.28 | 111.12.01 | CO ₂ : 700(1F精神科12診候診區) 細菌: 842(1F批價大廳) | 合格 | | |
| 17 | 20302020009 | 台北醫學大學附設醫院 | 111.09.29~30 | 880 | 0.2 | 11 | 0.04 | 743 | 534 | 合格 | | | | | | |
| 18 | 10301020004 | 長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院 | 111.09.29~30 | 735 | 0.5 | 4 | <0.02(0.007) | 1051 | 1696 | 超標 | 111.11.28 | 111.11.08 | 345 (5F中醫科等候區) | 合格 | | |
| 19 | 10301020008 | 臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理 | 111.10.03~04 | 846 | 0.4 | 33 | <0.02(0.006) | 162 | 298 | 合格 | | | | | | |
| 20 | 20302020007 | 臺北市立聯合醫院-和平院區 | 111.10.05~06 | 646 | 0.3 | 29 | ND<0.005 | 504 | 934 | 合格 | | | | | | |
| 21 | 20302020006 | 臺北市立聯合醫院-婦幼院區 | 111.10.11~12 | 600 | 0.5 | 14 | <0.02(0.011) | 186 | 266 | 合格 | | | | | | |
| 22 | 10301020005 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 111.10.11~12 | 646 | 0.4 | 17 | <0.02(0.008) | 149 | 316 | 合格 | | | | | | |
| 23 | 20302020002 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 | 111.10.14~15 | 742 | 0.7 | 10 | <0.02(0.014) | 886 | 504 | 合格 | | | | | | |