

111年度臺北市公告列管大眾運輸業室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	是否合格
				ppm	ppm	µg/m ³	ppm	
				標準值				
				1000	9.0	75.0	0.08	
1	10504020006	臺北捷運中山站	111.05.09~10	544	0.4	*	ND<0.005	合格
2	10504020007	臺北捷運臺北車站	111.05.09~10	577	0.4	*	ND<0.005	合格
3	20504020004	臺北捷運松江南京站	111.05.09~10	464	0.5	*	ND<0.005	合格
4	10504020018	臺北捷運東門站	111.05.16~17	494	1.2	*	ND<0.005	合格
5	20504020003	臺北捷運公館站	111.05.16~17	467	0.6	*	ND<0.005	合格
6	10504020019	臺北捷運大安站	111.05.18~19	637	0.9	*	ND<0.005	合格
7	20504020001	臺北捷運台北101/世貿站	111.05.18~19	486	0.8	*	ND<0.005	合格
8	10501020003	臺灣鐵路臺北車站	111.05.23~24	549	0.5	63	<0.02(0.008)	合格
9	10502020001	臺灣高速鐵路臺北站	111.05.24~25	563	0.7	29	ND<0.005	合格
10	10504020015	臺北捷運市政府站	111.05.25~26	531	1.1	*	ND<0.005	合格
11	20504020005	臺北捷運忠孝敦化站	111.05.25~26	533	1.1	*	ND<0.005	合格
12	10504020004	臺北捷運忠孝復興站	111.05.30~31	561	0.5	*	ND<0.005	合格
13	10504020008	臺北捷運中正紀念堂站	111.05.30~31	513	0.4	*	ND<0.005	合格
14	10504020009	臺北捷運西門站	111.05.30~31	600	0.5	*	ND<0.005	合格
15	10504020010	臺北捷運古亭站	111.05.30~31	520	0.7	*	ND<0.005	合格
16	10504020014	臺北捷運忠孝新生站	111.05.30~31	546	0.3	*	ND<0.005	合格
17	20504020015	臺北捷運龍山寺站	111.05.30~31	522	0.7	*	<0.02(0.006)	合格
18	20504020002	臺北捷運南京復興站	111.06.13~14	710	0.9	*	0.03	合格
19	20504020013	臺北捷運行天宮站	111.06.13~14	471	1.0	*	ND<0.005	合格
20	10504020001	臺北捷運南港展覽館站	111.06.15~16	528	1.1	*	ND<0.005	合格
21	10501020004	臺灣鐵路松山車站	111.06.22~23	600	1.3	45	ND<0.005	合格